

Pęczniew, 22.02.2013r.

Zp.271.1/3/2013

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew w dniu 13.02.2013 roku na „Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew – park wraz z otoczeniem”

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: proszę o przedstawienie dokładnego opisu technicznego oraz zamieszczenie rysunków/ wzorów poglądowych elementów małej architektury: ławka parkowa stylizowana żeliwna, słupki żeliwne stylizowane, koszt na odpadki, tablica ogłoszeniowa. Czy do wyceny słupków żeliwnych należy doliczyć łańcuchy. Jeżeli tak to w jakiej długości i jakiego typu?.

Odpowiedź 1: Gmina Pęczniew wyjaśnia, iż odnośnie opisu do projektu niezbędne opisy zamieszczono w projekcie budowlanym i wykonawczym. Szczegóły w zakresie małej architektury w tym ławek zawarto w SST 10.06.01 "Obiekty i elementy małej architektury", gdzie przedstawiono również przykładowy wygląd ławki stylizowanej z opisem parametrów, które ławka i inne elementy powinny spełniać. Do tej ławki należy dopasować wygląd słupków oraz innych elementów małej architektury.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż informacja o łańcuchach została zawarta w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 10.06.01 Obiekty i elementy małej architektury punkt 5.2.4. - Ustawienie słupków przewidziano co 2 m a między nimi łańcuch.

Z poważaniem

Wójt

mgr Marcin Janiak